

АНКЕТА № 22

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Филиал муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы д. Бурга начальная школа-детский сад д. Веребье

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: *174271, Новгородская область Маловишерский район, д. Веребье, ул. 1 Мая, д.8*

Ведомственная принадлежность объекта: Комитет образования и молодежной политики Маловишерского района

Вид деятельности образование

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта : муниципальная

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта : одноэтажное деревянное здание, год постройки 1957

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг : 100 мест по проекту

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	наличие	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	105 1 м	
	Знак доступности учреждения			отсутствует	установить
	Автостоянка посетителей			отсутствует	установить
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	отсутствует	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	отсутствуют	установить
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	отсутствует	создать
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	отсутствует Отсутствует отсутствуют	Установить
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз 	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие	10 30 отсутствуют отсутствует	Реконструкция Реконструкция Установить Установить

1	2	3	4	5	6
	(ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени		наличие	отсутствует	создать
	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	Отсутствует	создать
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К О	70 см 85-95см	отсутствует	Установить

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка			отсутствует	
	Высота площадки		норматив не установлен	-	-
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	-	-
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	отсутствует	Создание
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	отсутствует	Создание
	Навес	К, О, С	наличие	отсутствует	создание
	Лестница наружная			отсутствует	-
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	-	-
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	-	-
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	-
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	-	-
	Пандус наружный			отсутствует	Создание
	Ширина марша	К	не менее 100 см		
	Уклон	К	И/И - не более 1/12		
	Высота одного подъема	К	не более 80 см		

1	2	3	4	5	6
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см		
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см		
	Нескользкое покрытие	К, О	наличие		
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие		
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	110 x 100 см	Реконструкция
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	отсутствует	Создание

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	Наличие, 125	
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	отсутствуют	Создание
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см 	К, О, С, Г	не менее 1 ед. на этаж	Отсутствуют	Создание
		О, К	не менее 1 ед. на этаж	Отсутствует	Создание
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	отсутствует	Создание
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	60 см	отсутствует	Создание
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	отсутствует	Создание
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	наличие	отсутствует	создание
		О, С	85-90 см	Отсутствуют	
		О, С	не менее 30 см		Создание
Лестница №2 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					

1	2	3	4	5	6
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	отсутствует	Создание
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие		
	Знак доступности	К, С	наличие		
Пандус внутренний к лестнице №					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	Отсутствует	Реконструкция и создание
	Уклон	К	И/Л - не более 1/12		
	Разворотные площадки внизу,верху	К	не менее 150x150 см		
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см		
	Пандус переносной	К	наличие		
	Подъемник для инвалидов		наличие		
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие		
	Эскалатор, траволатор	О	наличие		

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №			Отсутствует	
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см		
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №			Отсутствует	
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см		
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см		
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см		
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением по маршруту №			Отсутствует	
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания №			Отсутствует	
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см		
	Место для сидения	О	наличие		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	Отсутствуют	

1	2	3	4	5	6
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		Отсутствует	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%		
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	Отсутствует	
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см		
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см		
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень 	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	Отсутствует	
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) <ul style="list-style-type: none"> • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	Отсутствует	
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	Отсутствует	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	Отсутствуют	
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие		
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений 	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	Отсутствуют	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	Отсутствуют	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	Отсутствуют	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие		
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	Отсутствуют	

1	2	3	4	5	6
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	Отсутствует	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	Отсутствуют	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	наличие	Отсутствуют	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта: _ Установить указательные знаки, декоративного ограждения, создание автостоянки, реконструкция лестниц;

на входной группе – реконструкция здания и создание входной группы;

на путях передвижения: создание мест отдыха, установка знаков движения, создание поручней в зоне оказания услуги _ реконструкция помещения в соответствии с требованиями;

в санитарных помещениях оборудование сан узлов и санитарных кабинок, реконструкция дверных проемов;
по средствам информации и коммуникации на объектеприобретение и установка средств информации.